



R. Nowyli sz. P. Ziemioblu 9 / me BIP)
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Ul. Młodych Techników 5a
74-200 PYRZYCE



Pyrzyce, dnia 08.07.2020 r.

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
Ul. I-ej Brygady Legionów 9
72-100 Goleniów

NHK.9011.3.31.2020

Dotyczy: Podwyższonej mętności w wodzie produkowanej przez wodociąg w Bielicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach, w związku ze stwierdzoną podwyższoną mętnością (9,1 NTU) w próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej z wodociągu w Bielicach- punkt poboru: hydrofornia po uzdatnieniu (sprawozdanie z badań nr Spr/ŚR/K/970-Q/20 z dnia 07.07.2020 r. wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie), poleca, w celu ustalenia przyczyny podwyższonej mętności , wykonać badania wody we wszystkich newralgicznych punktach : przed uzdatnieniem , po uzdatnieniu, sieć wodociągowa . Diagnostykę należy dodatkowo poszerzyć o parametry: żelazo i mangan.

Następnie w zależności od wyników badań należy podjąć odpowiednie działania naprawcze, których skuteczność winno się potwierdzić wynikami badań wody.

O podjętych działaniach proszę powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach do dnia 20.07.2020 r.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a
Do wiadomości
① Gmina Bielice

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pyrzycach
mgr inż. Mirosława Herasymowicz-Bąk

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI