

Bielice, 21.09.2020 r.

W odpowiedzi na pytania dotyczące:

**Dostawa i montaż urządzenia do zmiękczenia wody pitnej w stacji uzdatniania wody w m. Bielice
gmina Bielice**

Gmina Bielice wyjaśnia:

Pytanie:

Proszę o doprecyzowanie:

Średnica przyłącza głowicy sterującej

Ilość kolumn

Rozmiar kolumny

Ilość żywicy jonowymiennej

Odpowiedź:

Zamawiający po podaniu stanu istniejącego w zapytaniu wymaga aby Wykonawca określił parametry oferowanego urządzenia tak by spełniało wymagania postawione w Instrukcji dla Wykonawców.

WÓJT
Iwona Rachel
Iwona Jolanta Kochel