



Pyrzyce, dnia 27.10.2022 r.

NHK.9011.3.230.2022

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej
z wodociągu w Babinie, gm. Bielice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm.), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 18.10.2022 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Babinie (punkt zgodności: siec – Babin nr 32), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr Spr/ŚR/K/4153-Q/22 z dnia 26.10.2022 r. i Spr/ŚR/K/4154/22 z dnia 26.10.2022 r. oraz Sp/BM/PW/1895Q/22 z dnia 21.10.2022 r. wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie

stwierdza

w zakresie zbadanych parametrów

przydatność wody do spożycia

z wodociągu w Babinie

**zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Parsów, Babin, Babinek, Chabowo,
Chabówko, Będgoszcz**

Próbki wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, przewodność elektryczna, odczyn, twardość, utlenialność, jon amonowy, azotyny, azotany, mangan, żelazo, fluorki, magnez, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, arsen, antymon, selen, srebro, rtęć, sól, siarczany, chlorki, glin, benzo(a)piren, suma WWA, suma THM, 1,2-dichloroetan, suma tri-i tetrachloroetenu, benzen, bor, cyjanki pestycydy, suma pestycydów, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, bakterie grupy coli, E.coli, enterokoki kałowe.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymują

1. Gmina Bielice (e-PUAP)
2. „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.
Ul. I-ej Brygady Legionów 9
72-100 Goleniów
3. A/a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pырzycach

Ulica Młodych Techników 5a, 74-200 Pырzyce, tel/fax: 915703428, e-mail: psse.pyrzyce@sanepid.gov.pl