



Pyrzyce, dnia 23.02.2023 r.

NHK.9011.3.35.2023

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczonej
z wodociągu w Bielicach, gm. Bielice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm.), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej, po przeprowadzonych działaniach naprawczych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 13.02.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Bielicach (punkt zgodności – sieć: Bielice ul. Jana Pawła II 34), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 265/02/2023 z dnia 20.02.2023 r. wykonanych przez wykonanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. ul. I-ej Brygady Legionów 9, 72-100 Goleniów

stwierdza

w zakresie zbadanych parametrów

przydatność wody do spożycia

z wodociągu w Bielicach

zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Bielice, Linie, Nowe Linie,

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, azotany, mangan, żelazo, twardość ogólna.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymują

1. Wójt Bielice (e-PUAP)
2. „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.
Ul. I-ej Brygady Legionów 9
72-100 Goleniów
3. A/a