



Pyrzyce, dnia 04.12.2023 r.

NHK.9011.3.274.2023

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej  
z wodociągu w Bielicach, gm. Bielice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, po przeprowadzonych działaniach naprawczych, w dniu 13.11.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Bielicach (punkt zgodności na sieci wodociągowej – Bielice ul. Jana Pawła II 34), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 2003/11/2023 z dnia 20.11.2023 r. wykonanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. ul. I-ej Brygady Legionów 9, 72-100 Goleniów

stwierdza

w zakresie zbadanych parametrów

**przydatność wody do spożycia**

**z wodociągu w Bielicach**

**zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Bielice, Linie, Nowe Linie**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, mangan, żelazo, twardość ogólna.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymują

1. Wójt Bielic (e-PUAP)
2. „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.  
Ul. I-ej Brygady Legionów 9  
72-100 Goleniów
3. A/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iga  
Sindrewicz  
Data: 2023.12.04 11:04:04 CET