

Pyrzyce, dnia 19.01.2024 r.

NHK.9020.1.8.2024

„Wodociąg Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.
ul. I-ej Brygady Legionów 9
72-100 Goleniów

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach na podstawie na podstawie art. 61 § 1 i 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 775 z późn.zm.) zawiadamia, że w związku z nieprawidłową jakością wody stwierdzoną w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranej w ramach kontroli urzędowej (sprawozdanie z badań nr Spr/ŚR/K/154-Q/24 z dnia 17.01.2024 r. wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie), wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących **jakości wody produkowanej przez wodociąg w Nowym Chrapowie** - podwyższona mętność – 2,7 NTU (punkt poboru: punkt zgodności Nowe Chrapowo 20).

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, zgłoszonych żądań oraz może przejrzeć akta sprawy. W związku z powyższym ewentualne wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie z podaniem terminu usunięcia stwierdzonych uchybień należy przesłać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach przy ul. Młodych Techników 5a w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art.41 §1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Do wiadomości:

1. Gmina Bielice - e PUAP

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Iłę Sindrewicz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”