

WZ/TOŚ/51/...../2024/MB
Goleniów, 24.01.2024r.URZĄD GMINY BIELICE
WPEŁNYŁO

2024 - 01 - 24

Podpis *Ciel***Państwowy Powiatowy****Inspektor Sanitarny****ul. Młodych Techników 5A****74-200 Pyrzyce**

Dotyczy: pisma znak: NHK.9020.1.9.2024 z dnia 19.01.2024r. na wodociąg Swochowo gmina Bielice.

Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o. o. w Goleniowie uprzejmie informuje, że po uzyskaniu informacji o wystąpieniu podwyższonej zawartości mętności na wodociągu Swochowo, podjęła działania mające na celu ich usunięcie.

Przystąpiliśmy do przeglądu instalacji napowietrzającej filtrów ciśnieniowych. Sprawdzony został stan złóż filtracyjnych w zbiornikach ciśnieniowych. Sieć wodociągowa oraz filtry na ujęciu zostały przepłukane. Podjęto czynności zwiększające nadzór nad przeglądem urządzeń wodociągowych na ujęciu.

W dniu 05.02.2024r. zostaną pobrane próbki wody do badań, które ocenią skuteczność podjętych czynności naprawczych na ujęciu Swochowo gmina Bielice.

**DYREKTOR
D/S TECHNICZNYCH***dr inż. Jarosław Siergiej***Do wiadomości:**

1. UG Bielice
2. OT Stargard
3. a/a