



Pyrzyce, dnia 04.03.2024 r.

NHK.9011.3.50.2024

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej
z wodociągu w Bielicach, gm. Bielice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, po przeprowadzonych działaniach naprawczych, w dniu 19.02.2024 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Bielicach (punkt zgodności na sieci wodociągowej – Bielice ul. Jana Pawła II 34), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 318/02/2024 z dnia 21.02.2024 r. wykonanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. ul. I-ej Brygady Legionów 9, 72-100 Goleniów

stwierdza

w zakresie zbadanych parametrów

przydatność wody do spożycia

z wodociągu w Bielicach

zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Bielice, Linie, Nowe Linie

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, mangan, żelazo.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymują

1. Wójt Bielic (e-PUAP)
2. „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.
Ul. I-ej Brygady Legionów 9
72-100 Goleniów
3. A/a

Izabela Deja-
Wojtasik; PSSE
W PYRZYCACH

Elektronicznie
podpisany przez Izabela
Deja-Wojtasik; PSSE W
PYRZYCACH
Data: 2024.03.04
12:15:17 +01'00'

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Izabelę Deja-Wojtasik – Kierownika Oddziału Nadzoru z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”