



NHK.9020.112.2025

Pyrzyce, dnia 28.07.2025 r.

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej
z wodociągu w Bielicach, gm. Bielice**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 14.07.2025 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Bielicach (punkt poboru wody uzdatnionej w hydroforni), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr Spr/ŚR/K/3123-Q/25, Spr/ŚR/K/3124/25 z dnia 18.07.2025 r. oraz sprawozdania z badań nr Sp/BM/PW/1337-Q/25 z dnia 17.07.2025 r. wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Szczecinie

stwierdza

w zakresie zbadanych parametrów

przydatność wody do spożycia

z wodociągu w Bielicach

zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Bielice, Linie, Nowe Linie

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, przewodność elektryczna, pH, twardość, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ° C, bakterie grupy coli, E.coli, enterokoki kałowe.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Iga Sindrewicz

PPIS w Pyrzycach

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują

1. Wójt Bielice
2. „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.
ul. I-ej Brygady Legionów 8-10
72-100 Goleniów
3. A/a

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Ięgę Sindrewicz - . Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach